

5. CLASSIFICAZIONE / *CLASSIFICATION*

5.1. Riferimento della classificazione / *Reference of classification*

Questa classificazione è stata condotta conformemente al paragrafo 7.3.3 della norma UNI EN 13501-2: 2009. / *This classification has been carried out in accordance with clause 7.3.3 of UNI EN 13501-2: 2009 standard.*

5.2. Classificazione / *Classification*

L'elemento costruttivo provato, denominato KOIBEN SOLAIO PLASTBAU CON RIVESTIMENTO IN CARTONGESSO IN ADERENZA, è classificato secondo la seguente combinazione di parametri di prestazione e classi. Non sono consentite altre classificazioni. / *The element of building construction tested, named KOIBEN SOLAIO PLASTBAU CON RIVESTIMENTO IN CARTONGESSO IN ADERENZA, is classified according to the following combinations of performance parameters and classes. No other classifications are permitted.*

R	E	I		1	8	0
---	---	---	--	---	---	---

R	E		2	4	0
---	---	--	---	---	---

Solo la copia completa di questo Rapporto di Classificazione permette un normale impiego dei risultati

Only the full copy of this Classification Report allows a normal use of results